



院内感染ユニット

清 浄 度	吹出し口部 クラス100
循 環 風 量	800m ³ /h(高) 400m ³ /h(低)
排 気 風 量	120m ³ /h(高) 60m ³ /h(低)
外 形 寸 法	1200W × 350D × 1450H
循環フィルター	610 × 1100 × 50t × 1枚
排気フィルター	150 × 760 × 50t × 1枚
フ ァ ン	15.5m ³ /hmin × 1台
電 源	AC100Vア - ス付 単相50Hz

メンテナンスの目安
 プレフィルター：1ヶ月毎の洗浄
 HEPA：1年毎の交換
 ファン：3年毎の交換

院内感染ユニット設置工事